

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अयोध्या

पत्रांक: सी0एफ0ओ0 / मेमो / 2021
सेवा में,

दिनांक- 27.03.21

टाइनी टाट्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
सहादतगंज फैजाबाद।
जनपद- अयोध्या।


विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम/फायर एक्सटिंग्यूशर की स्थापना क्रियाशीलता के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आप का पत्रांक संख्या- निल, दिनांक -25.03.2021 ।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित आपके प्रार्थना-पत्र के क्रम में आपके प्रतिष्ठान में उपलब्ध 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1) /आठ दिनांक 27.12.1982 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुख्य ब्रान्च फैजाबाद में चालान सं0 एनए 210001735 दिनांक 27.03.2021 के अनुसार रू0 80/ जमा किया गया है। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील	अकार्यशील
1.	ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	04 किग्रा	04	04	-
2.	ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	10 किग्रा	02	02	-
3.	डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	6 किग्रा	02	02	-
4.	होजरील सिस्टम	-	-	कार्यशील	-

इस प्रकार आपके सस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर/सिस्टम की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता दिनांक 26.03.2022 तक प्रमाणित/नवीनीकरण की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। एन0बी0सी0-2016 का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन न किए जाने की दशा में निर्गत कार्यशीलता सुरक्षा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(राजकिशोर राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या