

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2022/46924/FZB/FAIZABAD/239/CFD

दिनांक : 24-03-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **TINY TOTS SENIOR SECONDARY SCHOOL** पता **1,7,BEHIND GOVERNMENT POLYTECHNIC LUCKNOW ROAD,AYODHYA** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **23121.72 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5588.17** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	12 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **TINY TOTS SENIOR SECONDARY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निगरण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **27-03-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RANJIT SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रसंगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-03-2022** से **26-03-2025** तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **TINY TOTS SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **TINY TOTS SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : भवन में ढांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राइज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु शासनादेश संख्या:-187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक-07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0-2016 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJ KISHOR RAI

3093DAB07A1E9F23EC2390899A613D2F2B8E3DE4

27-03-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-03-2022

स्थान : FAIZABAD

Please kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.