

# Annexure D

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 1990/NBE

Dated: 21/05/2026

It is certified that the existing building Tiny Tots Sr. Sec. School , Ayodhya (name of the building or premises) at Banbeerpur, Ranjit Avenue, Behind Govt. Polytechnic, Lucknow Road, Ayodhya

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	4	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

The building is owned/occupied by Tiny Tots Sr Sec School at Banbeerpur, Ranjit Avenue, Behind Govt. Polytechnic, Lucknow Road, ayodhya have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned Er. Rahul Rai Assistant Engineer, PWD, Ayodhya (Name of Department/Govt.) on 21/05/2026 (date of inspection) in the presence of Mr. Manoj Kumar Srivastava, Principal, Tiny Tots Sr. Sec. School, Ayodhya (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school upto class 12 with effect from 21/05/2026 for a period of 05 years. in accordance With rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

Issued on 21/05/2026 at Ayodhya by:

Name & Signature with Seal :

सहायक अभियन्ता  
पुंजीय खण्ड, लोअनि०वि०  
अयोध्या  
Assistant Engineer

Designation :

Name & Address of Department/Office:

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट टाइनी टाटस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, बनबीरपुर, रंजीत एवेन्यू, राजकीय पाली टेक्निक अयोध्या के पीछे, जनपद अयोध्या चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या	टिप्पणी
	भवन की चेकलिस्ट	-	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बना है।	हाँ	
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण /सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	हाँ	
3	क्या भवन तान मांजिल से अधिक ऊंचा है।	हाँ	04 मंजिल (जी0+3)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है।	हाँ	28320.00 वर्ग मी०
5	क्या भवन के चारों तरफ 2.00 मी० खुला स्थान है।	हाँ	
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है।	हाँ	
7	क्या भवन का ऑरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ	
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है।	हाँ	
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनाई गई है याद नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गया।	भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है।	छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है।
10	क्या भवन की दीवारें इट या पत्थर का सीमेन्ट मसाल से बनाई हैं।	हाँ	
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में केक है ?	नहीं	
12	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी०(ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी०) है ?	हाँ	
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार(बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी० एवं ऊँचाई 4.50 मी० है ?	हाँ	
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ	
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ	
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम भाप (चौड़ाई 1.00 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ	
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस(जीने) का प्राविधान है?	हाँ	02 मंजिल 02 जीना
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ	
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रींकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ	अग्निशामक यंत्र सिलेडर लगे हैं।
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटींग एप्लाइन्स (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ	
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ	
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ	

अवर अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अयोध्या

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
अयोध्या